



Service de la consommation  
et des affaires vétérinaires

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155  
CH – 1066 Epalinges

REÇU LE 20.05.2009  
REPONDU LE.....

A la Municipalité de la Commune  
de Villars-Burquin  
Le Collège

1423 Villars-Burquin

Réf. : FP/chm

Epalinges, le 12 mai 2009

## RAPPORT D'ANALYSES BACTERIOLOGIQUES

Prélèvement du 6 mai 2009

Par : M. José Cheroton

**Concerne** : Distribution publique d'eau s/territoire de la commune de Villars-Burquin

N° de l'analyse	Désignation des échantillons	Germes aérobies par ml	Escherichia Coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
1231	1/ Collège – Corridor – Robinet du lavabo	26	0	0

### Conclusions :

Conforme aux exigences de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires

**Copie** : ---

Frais d'analyses : Fr. 109.00 + TVA

Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Ce rapport d'analyses concerne uniquement les objets soumis à examen.

Ce rapport d'analyses ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELENDIENST  
T SERVICE SUISSE D'ESSAI  
S SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA  
SWISS TESTING SERVICE

Numéro d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)